TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTV OVL
Melle

O. ref.: NM160
U. ref. _____ VERSLAG NR.: 160/121107/08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Drieyaanenhoek 11 app. 0.7 St-Niklaas
EIGENAAR: RAME Hof Van Eden
Adres: Drieyaanenhoek 11, St-Niklaas
OPDRACHTGEVER: Eden
Adres: _____
INSTALLATEUR: Reyers J.
Adres: Beerveldstraat 74a, Lokeren
BTW of IK: 0721314071

EAN: DnB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 07/11/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art.276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: app 0.7
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.83 AREI art.86 _____
Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 2p 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff. 2p 40/0,3A
Type van de aardelektrode: lus - staven - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 12 ; RA: 04,80 Ohm; RI tot >07,00 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

- zie ééndraad- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S~~: - Geen

Nota's: - Niet alle stop. waren bereikbaar voor controle.
- Voeding afkomstig van hoofdbord.
Alg. diff. op kop van 4p 200/0,3A

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. (1)

BESLUIT (1) De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS ~~werden~~ waren verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/11/12 037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening NM160

De directeur,

BELAC 115-INSP